



МЧС ДНР

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г. Новоазовск
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(ГБУ «ПСО г. Новоазовск МЧС ДНР»)**

ул. Людникова, 24, г. Новоазовск, 287600 тел./ факс (06296) 3-15-06

Web: <http://dnmchs.ru>

Идентификационный код 51000328

E-mail: novoazovsk@mail.dnmchs.ru

15.08.2022 № 02/908

На № 782 от 05.08.2022

Начальнику отдела образования
администрации Новоазовского района

А.В. Сафроновой

О направлении справки о
противопожарном состоянии

Государственный пожарный надзор Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный отряд г. Новоазовск МЧС Донецкой Народной Республики» направляет Вам справку о противопожарном состоянии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хомутовская школа» администрации Новоазовского района, расположенного по адресу: ДНР, Новоазовский район, с. Хомутово, ул. Ленина, № 48.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. только в адрес.

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору

Д.В. Дубовской



МЧС ДНР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г. Новоазовск
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(ГБУ «ПСО г. Новоазовск МЧС ДНР»)

ул. Людникова, 24, г. Новоазовск, 287600 тел./ факс (06296) 3-15-06

Web: <http://dnmchs.ru>

Идентификационный код 51000328

E-mail: novoazovsk@mail.dnmchs.ru

15.08.2022 № 02/808

На № 782 от 05.08.2022

Начальнику отдела образования
администрации Новоазовского района

А.В. Сафроновой

Справка о противопожарном состоянии объекта

«15» августа 2022 года

г. Новоазовск

На основании письма начальника отдела образования администрации Новоазовского района Сафроновой Алены Владимировны от «05» августа 2022 г. № 782 о проведении пожарно – технического обследования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хомутовская школа» администрации Новоазовского района. расположенного по адресу: ДНР, Новоазовский район, с. Хомутово, ул. Ленина, № 48. Обследование проведено:

главным государственным инспектором по пожарному надзору Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный отряд г. Новоазовск МЧС ДНР» подполковником службы гражданской защиты Дубовским Д.В.

Обследование проведено в срок с «10» августа 2022г. по «15» августа 2022г.

Обследование проведено в присутствии:

Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хомутовская школа» администрации Новоазовского района Замай Татьяны Анатольевны.

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
Общие требования по вопросам пожарной безопасности		
1.	Деревянные конструкции кровли здания школы не подвергнуты огнезащитной обработке.	ППБ ДНР п. 4.2.6; ДБН В.1.1.7-2002 п. 4.21.

2.	Здание школы не оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО-1.	ППБ ДНР п. 6.2.3.1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5 прил. «Е» табл. «Е-1»; ДБН В.2.5-56-2010 п. 5.1 прил. «Г» табл. «Г-1»
3.	Не обеспечено здание школы необходимым количеством воды для целей пожаротушения исходя из требований строительных норм.	ППБ ДНР п. 6.3.1.1; ДБН В.2.5-74-2013 п. 6.2.1 табл. 4
4.	Пожарный водоем расположенный на территории школы не отремонтирован и не заполнен водой.	ППБ ДНР п. 6.3.1.8
5.	Допускается облицовка стен на путях эвакуации в помещении столовой материалами с неизвестными пожароопасными свойствами (горючести, воспламенения, дымообразующей способности и токсичности продуктов горения).	ППБ ДНР п. 4.3.11; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.24
6.	На втором этаже сняты предусмотренные проектом двери, которые ведут с лестничной клетки в вестибюль.	ППБ ДНР п. 4.3.11
7.	Допускается эксплуатация дверей эвакуационных выходов (центральный вход) без армированного стекла.	ППБ ДНР п. 4.3.11; ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.2.9
8.	Отсутствует акт ревизии устройств молниезащиты с указанием выявленных дефектов (для зданий и сооружений I и II категории по защите от молнии - ежегодно, для III категории - не реже 1 раза в 3 года).	ППБ ДНР п. 5.1.36
9.	Не осуществляется техническое обслуживание всех огнетушителей в соответствии с Правилами эксплуатации.	ППБ ДНР п. 6.4.18
10.	Знаки размещения первичных средств пожаротушения размещены не высоте 2-2,5 м. от уровня пола.	ППБ ДНР п. 6.4.12
11.	Электрощиты, групповые электрощитки не оборудованы схемой подключения потребителей с поясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты (плавкой вставки).	ППБ ДНР п. 5.1.22

Обследование провел:

Главный государственный инспектор

(должность, звание, фамилия и инициалы должностного лица

по пожарному надзору ГБУ «ПСО г. Новоазовск

органа ГПН, проводившего проверку)

МЧС Донецкой Народной Республики

подполковник службы гражданской защиты

Дубовской Д.В.



(подпись)

Один экземпляр справки получил(а)

(фамилия и инициалы, должность руководителя объекта надзора)

«15» 08 2022 г.

(подпись)